

„Czekpoż” Bogusław Czekala

Zgierz, 03.12.2025 r.

95-035 Ozorków Śliwniki 2 b

Tel. 509 182 022

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza**

W dniu 02.12.2025 r. przeprowadziłem kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Wandy Chotomskiej przy ul. Boya Żeleńskiego 6 w obecności kierownika gospodarczego P. Wioletty Rajewskiej.

W trakcie kontroli stwierdziłem:

1. Podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna Instalacja hydrantowa (węże płaskoskładane) badane były w czerwcu br.
2. Instalacje użytkowe posiadają aktualne terminy badań, książka obiektu prowadzona prawidłowo.
3. „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, na bieżąco aktualizowana.
4. Ostatnie ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji przeprowadzono przy współdziałaniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP we wrześniu 2024 r., w marcu br. przeprowadzona próbna ewakuację we własnym zakresie.
5. W trakcie kontroli stwierdziłem następujące nieprawidłowości:
 - schody prowadzące na drugą kondygnację nie posiadają wymaganej szerokości błęgu
 - klatka schodowa nie jest wydzielona pożarowo i nie posiada urządzeń do usuwania dymu
 - na drogach ewakuacyjnych brak jest awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 - obiekt nie posiada drogi pożarowej spełniającej obowiązujące w tym zakresie wymagania
 - wykładzina na drogach ewakuacyjnych nie posiada atestu o braku łatwo zapalności

CIEPŁY SPECJALISTA
ds. ochrony ppoż.
mgr inż. Bogusław Czekala